

Предписания органов осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования за 2014 год

№ П/П	Дата проверки	Орган осуществляющий проверку	Ф.И.О. инспектора	нарушения	предписание	Исполнение предписания
1	23.07.2014	Отдел надзорной деятельности г. Минеральные Воды и Минераловодского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС по России по СК	Жевако Александр Васильевич	нет	нет	нет

Предписания органов осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования за 2016 год

№ П/П	Дата проверки	Орган осуществляющий проверку	Ф.И.О. инспектора	нарушения	предписание	Исполнение предписания
1	11.06.2016	Отдел надзорной деятельности г. Минеральные Воды и Минераловодского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС по России по СК	Джомардян Аваг Агасиевич	нет	<p>В соответствии с ФЗ от 21.12.1994 г. №69 ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оборудовать в здании автоматическое эвакуационно-аварийное освещение. 2. Привести в соответствие пути эвакуации коридоры в здании детского сада. 3. Установить двери в электрощитовую с требуемым пределом огнестойкости. 	<p>нет</p> <p>исполнено</p> <p>нет</p>

Предписания органов осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования за 2017 год

№ п/п	Дата проверки	Орган осуществляющий проверку	Ф.И.О. инспектора	нарушения	предписание	Исполнение предписания
1	04.04.2017	Отдел надзорной деятельности г. Минеральные Воды и Минераловодского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС по России по СК	Жевако Александр Васильевич	нет	<p>В соответствии с ФЗ от 21.12.1994 г. №69 ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оборудовать в здании автоматическое эвакуационно-аварийное освещение. 2. Установить двери в электрощитовую с требуемым пределом огнестойкости. 	нет